

서울특별시 장애인치과병원

서울특별시 장애인치과병원은 장애인 구강건강 증진을 위해 2005년 우리나라 최초로 설립된 장애인 전문 치과병원으로서, 장애인 구강건강 증진에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.

전기히트펌프(1등급) 교체와 건물 전체 LED 교체 등 건물 에너지 효율화 개선 작업을 시행하였고, 정기적인 설비 점검과 온수 사용시간 설정 등 운영방식 개선을 통해 에너지 사용량을 절감하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.



건물 기본 정보

- 주소 서울시 성동구 마장로 207
- 용도 의료시설
- 연면적 1,732㎡
- 층수 지상 4층 / 지하 1층
- 준공연도 2005년

건물 에너지 성능 및 운영지표

- 에너지원 전기 도시가스 지역 난방
- 건물에너지 사용량등급 B 등급(신고등급제)
- 신재생 자가발전량 -
태양광 - | 태양열 - | 지열 - | 수열 -
- 연간 에너지 사용량 252,886kWh

에너지 사용량(kWh)			온실가스 배출량	
전기	도시가스	지역 난방(열)	총배출량(tCO ₂)	단위면적당 배출량(kgCO ₂ /㎡)
243,390	9,496	-	103.5	59.7