

목표효율달성도의 산정 기준(제6조제2항 관련)

(단위: kWh/m²)

용도		단위면적당 에너지사용량				
		3,000m ² ~5,000m ²	5,000m ² ~10,000m ²	10,000m ² ~20,000m ²	20,000m ² ~50,000m ²	50,000m ² ~
문화및집회시설	A	12.0 이하	8.4 이하	7.0 이하	16.0 이하	
	B	48.7 이하	50.5 이하	59.0 이하	88.0 이하	
	C	119.3 이하	136.2 이하	152.4 이하	193.6 이하	
	D	237.2 이하	275.3 이하	326.2 이하	384.1 이하	
	E	237.2 초과	275.3 초과	326.2 초과	384.1 초과	
종교시설	A	25.0 이하	23.7 이하	20.5 이하	26.3 이하	
	B	56.1 이하	59.9 이하	59.0 이하	60.3 이하	
	C	135.1 이하	138.6 이하	140.9 이하	147.3 이하	
	D	236.0 이하	239.8 이하	294.0 이하	258.9 이하	
	E	236.0 초과	239.8 초과	294.0 초과	258.9 초과	
판매시설	A	15.5 이하	24.0 이하	42.4 이하	54.9 이하	49.4 이하
	B	77.2 이하	92.2 이하	103.0 이하	147.1 이하	180.2 이하
	C	203.7 이하	215.3 이하	237.7 이하	276.1 이하	300.1 이하
	D	370.6 이하	446.0 이하	478.9 이하	429.2 이하	438.9 이하
	E	370.6 초과	446.0 초과	478.9 초과	429.2 초과	438.9 초과
의료시설	A	61.7 이하	58.8 이하	52.5 이하	80.4 이하	
	B	155.3 이하	149.3 이하	175.0 이하	295.0 이하	
	C	360.2 이하	355.0 이하	396.2 이하	580.7 이하	
	D	658.4 이하	671.4 이하	787.2 이하	854.4 이하	
	E	658.4 초과	671.4 초과	787.2 초과	854.4 초과	
교육연구시설	A	16.9 이하	24.2 이하	30.9 이하	7.8 이하	
	B	36.5 이하	53.5 이하	66.7 이하	57.7 이하	
	C	101.6 이하	108.1 이하	112.9 이하	145.0 이하	
	D	264.2 이하	187.5 이하	184.9 이하	351.9 이하	
	E	264.2 초과	187.5 초과	184.9 초과	351.9 초과	
노유자시설	A	32.1 이하	32.3 이하	21.5 이하		
	B	98.5 이하	91.4 이하	114.9 이하		
	C	196.8 이하	229.8 이하	246.5 이하		
	D	424.3 이하	528.4 이하	544.4 이하		
	E	424.3 초과	528.4 초과	544.4 초과		
업무시설	A	24.7 이하	24.0 이하	19.5 이하	14.5 이하	7.9 이하
	B	83.8 이하	103.7 이하	131.0 이하	148.6 이하	138.8 이하
	C	216.5 이하	243.4 이하	251.8 이하	248.8 이하	259.5 이하
	D	377.3 이하	374.8 이하	372.4 이하	353.7 이하	379.0 이하
	E	377.3 초과	374.8 초과	372.4 초과	353.7 초과	379.0 초과
숙박시설	A	35.7 이하	4.7 이하	9.4 이하	5.6 이하	
	B	103.2 이하	80.0 이하	74.7 이하	72.5 이하	
	C	270.3 이하	237.6 이하	241.0 이하	264.6 이하	
	D	502.9 이하	482.1 이하	521.6 이하	786.9 이하	
	E	502.9 초과	482.1 초과	521.6 초과	786.9 초과	
공장	A	19.0 이하	22.7 이하	27.8 이하	14.6 이하	
	B	75.6 이하	92.7 이하	132.4 이하	125.4 이하	
	C	232.7 이하	296.1 이하	459.7 이하	592.5 이하	
	D	756.7 이하	1,039.1 이하	1,802.5 이하	2,852.0 이하	
	E	756.7 초과	1,039.1 초과	1,802.5 초과	2,852.0 초과	
창고시설	A	4.3 이하	3.9 이하	6.8 이하	7.1 이하	
	B	18.7 이하	19.9 이하	26.5 이하	29.1 이하	
	C	59.7 이하	60.3 이하	60.6 이하	78.3 이하	
	D	192.8 이하	194.3 이하	148.0 이하	176.1 이하	
	E	192.8 초과	194.3 초과	148.0 초과	176.1 초과	
제1,2종근린생활시설	A	31.7 이하	30.5 이하	8.7 이하		
	B	99.3 이하	116.2 이하	100.5 이하		
	C	198.7 이하	216.2 이하	201.6 이하		
	D	371.1 이하	372.7 이하	369.7 이하		
	E	371.1 초과	372.7 초과	369.7 초과		

* 단, 건축물의 소재 지역에 따라 [별표 2]의 지역별 가중치를 곱한 값을 사용한다.